ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY
Ul. Sarnia 10
43-385 Jasienica.
tel.: 33/ 815 37 29

NIP:9372575730
REGON: 240998745

Tabela odległości skrajni projektowanych przewodów sieci wodociągowej od obiektów, granic nieruchomości i przewodów uzbrojenia terenu wyrażona w[m] [1]

Lp.	Obiekt	Rodzaj przewodu			
		Przewód wodociągowy o średnicy [mm]			
		DN ≤ 100	125 < DN ≤ 300	300 < DN < 500	DN < 500
1.	Budynki, linia zabudowy:	1,0	1,0	1,5	2,0
2.	Ogrodzenie	0,5	1,0	1,0	1,0
3.	Oczyszczalnie przydomowe	2,0	2,0	2,0	2,0
4.	Osadnik bezodpływowy	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Drzewa (od skrajni pnia)	1,5	1,5	1,5	1,5
6.	Granice nieruchomości	0,5	1,0	1,0	1,0
7.	Linie energetyczne i teletechniczne kablowe	0,7	0,7	0,8	1,0
8	Linie energetyczne niskiego napięcia i teletechniczne(od krawędzi fundamentu słupa)	0,7	0,7	0,8	1,0
8.	Linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia(od krawędzi fundamentu słupa)	2,0	3,0	4,0	5,0
9.	Wodociągi (od skrajni rury):				
	DN < 300	1,0	1,0	1,0	1,0
	300 < DN ≤ 500	1,0	1,0	1,0	1,0
	DN > 500	1,0	1,0	1,0	1,0
10.	Kanalizacja (od skrajni rury):				
	- grawitacyjna	1,2	1,2	1,4	1,7
	- tłoczna	0,6	0,8	0,8	0,9
11.	Sieci ciepłownicze:				
	- kanałowe(od krawędzi podst. kan.)	0,7	0,7	0,8	1,0
	- preizolowane (od skrajni rury)	0,6	0,6	0,8	0,9
12.	Gazociągi	odległość wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe			

Odległości pionowe od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych:
dla DN ≤ 500 mm - 0,20;
dla DN > 500 mm - 0,50;
o ile normy lub przepisy branżowe nie stanowią inaczej

[1] dopuszcza się odstąpienie od określonych w tabeli odległości w indywidualnych, uzasadnionych technicznie i zaakceptowanych przez Panią Dyrektor przypadkach